

SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15
312 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
26. 09. 2019	1105818556	Karpíšek/800 850 860	Plzeň, 04. 10. 2019

Vyjádření k PD k akci „Výstavba optické sítě PilsFree Plzeň Lobzy, k.ú. Lobzy, okr. Plzeň - město“ ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem.

V zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení NN 0,4kV a podzemní kabelové vedení VN 22kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s.. Toto zařízení distribuční soustavy je chráněno ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Dále upozorňujeme, v zájmovém území se nachází zemní kabelové vedení NN 0,4kV, které není v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. a nebudeme se k němu vyjadřovat.

K výše uvedené akci nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV a VN 22kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s.. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení NN 0,4kV a VN 22kV s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.
- 2) Hloubka uložení stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV a VN 22kV bude zjištěna i v místech jeho kolize s plánovanou inženýrskou sítí. Prostorové uspořádání inženýrských sítí a stávajícího zemního kabelového vedení bude realizováno v souladu s ČSN 73 6005.
- 3) Nebude-li v rámci realizace plánované akce možné vyhovět veškerým požadavkům příslušných platných ČSN (zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302) a zákona 458/2000 Sb. v platném znění ve vztahu ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy (minimální povolené krytí, rozsah mechanické ochrany vedení v místech kolize, minimální svislé a vodorovné vzdálenosti nadzemního vedení od stavby nebo terénu, apod.) bude situace řešena formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
- 4) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě potřeby bude zemní kabelové

vedení uloženo do chráničky a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy.

- 5) Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV a VN 22kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- 7) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 8) Realizací plánované stavby nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční hodinu.
- 9) V případě zemních prací zasahujících do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu. Nepozbude však platnosti, budou-li v této době zahájeny úkony k realizaci stavby.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

145

Ing. Zdeněk Rada
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - Západ
ČEZ Distribuce, a.s.